



WA.ZUZ.3.4210.991.2020.DM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 18.06.2020 r. pełnomocnika Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Wolbórki w Tomaszowie Mazowieckim wód opadowych i roztopowych n/w istniejącymi wylotami:

- Nr 5 w przekroju ul. Legionów w km rzeki 4 + 607
- Nr 6 w przekroju ul. Warszawskiej w km rzeki 3 + 990
- Nr 7 w przekroju ul. Warszawskiej w km rzeki 3 + 890
- Nr 8 w przekroju ul. Warszawskiej w km rzeki 3 + 738
- Nr 9 w parku miejskim w km rzeki 3 + 240
- Nr 10 w przekroju ul. Szczęśliwej w km rzeki 2 + 170
- Nr 17 w przekroju ul. Nowowiejskiej w km rzeki 2 + 696
- Nr 18 w przekroju ul. Nowowiejskiej w km rzeki 2 + 536

w ilości :

• wylot Nr 5	$Q_{max.s} = 0,2997 \text{ m}^3/\text{s}$	$Q_{\acute{s}.r.} = 41\ 100,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
• wylot Nr 6	$Q_{max.s} = 0,2597 \text{ m}^3/\text{s}$	$Q_{\acute{s}.r.} = 23\ 040,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
• wylot Nr 7	$Q_{max.s} = 0,0640 \text{ m}^3/\text{s}$	$Q_{\acute{s}.r.} = 3\ 720,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
• wylot Nr 8	$Q_{max.s} = 0,2431 \text{ m}^3/\text{s}$	$Q_{\acute{s}.r.} = 25\ 140,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
• wylot Nr 9	$Q_{max.s} = 0,2581 \text{ m}^3/\text{s}$	$Q_{\acute{s}.r.} = 19\ 500,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
• wylot Nr 10	$Q_{max.s} = 0,2305 \text{ m}^3/\text{s}$	$Q_{\acute{s}.r.} = 27\ 540,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
• wylot Nr 17	$Q_{max.s} = 0,2809 \text{ m}^3/\text{s}$	$Q_{\acute{s}.r.} = 45\ 420,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
• wylot Nr 18	$Q_{max.s} = 0,2156 \text{ m}^3/\text{s}$	$Q_{\acute{s}.r.} = 13\ 020,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

przy zachowaniu stężeń zanieczyszczeń w odpływie do odbiornika poniżej:

- stężenie zawiesiny $\leq 100 \text{ g}/\text{m}^3$
- stężenie węglowodorów ropopochodnych $\leq 15 \text{ g}/\text{m}^3$

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pokój nr 103 i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 7:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.