



KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁÓDZI

WZ – 5595 /117 /12

Łódź, dnia 8 lipca 2012 r.

**„A3” Architektoniczna Pracownia
Projektowa.**

mgr inż. arch. Bożena Giersz-Adamus.

94 – 234 Łódź

ul. Podchorążych 35 c/2

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lipca br. dotyczące zmiany sposobu użytkowania części poddasza z przeznaczeniem na pokoje biurowe w zabytkowym budynku stanowiącym własność gminy Tomaszów Mazowiecki zlokalizowanym przy Pl. Kościuszki 18 informuję, że nie zachodzi konieczność sporządzenia kolejnej ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawców z uwagi na rozstrzygnięcie organu zawarte w postanowieniu WZ – 5595/64-2/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r w sprawie przedmiotowego obiektu. Powyższe jest tym bardziej zasadne ze względu na pozytywne stanowisko odbiorowe KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim, które wydane zostało w dniu 25. 11.2011 i inwestor otrzymał zgodę na jego użytkowanie. Jednakże z uwagi na uwarunkowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej występujące w posiadanej przez tut. Komendę dokumentacji projektowej zachodzi konieczność wykonania niezbędnych przedsięwzięć:

- objęcie ochroną poddasza poprzez montaż dodatkowego panelu sterującego w centrali istniejącego w obiekcie systemu sygnalizacji alarmu pożaru,
- wyposażenie korytarza na poddaszu w oprawy oświetlenia ewakuacyjnego,
- montażu dodatkowego hydrantu wewnętrznego Ø 25 z węzłem półsztywnym na najwyższej kondygnacji,
- wydzielenie przedmiotowej części poddasza od palnej konstrukcji i przekrycia dachu od wewnątrz przegrodą w klasie odporności ogniowej EI 30,
- uzgodnienia dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych.

Stąd też nie wnoszę przeciwwskazań do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części poddasza pod warunkiem realizacji powyższych zaleceń.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki
97 – 200 Tomaszów Maz. ul. P.O.W 10/16
2. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim
97 – 300 Piotrków Tryb. ul. Farna 8
3. KP PSP w Tomaszowie Maz.
97 – 200 Tomaszów Maz
ul. Barlickiego 30

**ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.**

brzg. mgr inż. Mariusz KONECZNY
Z-CA ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO