



UWAGI:

1. Słupy oświetleniowe należy uziemić za pomocą uziomu pionowego pograżanego na końcach linii oraz przy rozgałęzieniach.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK www.manufaktura.biz.pl ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin tel. kom. 609-781-909		
INWESTOR: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki 97-200 Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 10/16		
OBIEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 - Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Stolarska 21/27 dz. nr 216/7, 214 jednostka ewidencyjna: Tomaszów Mazowiecki, obręb 12		
ZESPÓŁ:		
PROJEKTANT BRANŻY ARCH.	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP/0125/PWOE/11	
SPRAWDZIŁ	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	
OPRACOWAŁ	NR UPR.	PODPIS
inż. Oskar Średniawski		
RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt zagospodarowania terenu		
TYTUŁ: Schemat zasilania słupów oświetleniowych		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA -	
DATA: sierpień 2018	E5	