



WA.ZUZ.3.4210.250.2022.DM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 08.02.2022r. pełnomocnika działającego w imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Maz. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych – miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, będących własnością innego podmiotu, tj. Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., ul. Kępa 19 w Tomaszowie Maz., podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Maz., w ilości:

- $Q_{\max. s} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{sr.d}} = 2,19 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- $Q_{\text{dop.r}} = 800 \text{ m}^3/\text{rok}$

i dopuszczalnych parametrach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska nieprzekraczających wartości:

- węglowodory ropopochodne - $15 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- fosfor ogólny – $20 \text{ mg P}/\text{dm}^3$
- azot amonowy – $50 \text{ mgN}_{\text{NH}_4}/\text{l}$
- azot azotynowy – $10 \text{ mgN}_{\text{NO}_2}/\text{l}$
- ołów – $1 \text{ mg}/\text{l}$
- fenole lotne – $15 \text{ mg}/\text{l}$

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie **7 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ze zgromadzoną dokumentacją w ww. sprawie można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13 i umieszczono w BIP na stronie www.wodypolskie.gov.pl.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Maz.
3. aa

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta w Tomaszowie Maz., ul. P.O.W 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. (tablica ogłoszeń)
2. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. (tablica ogłoszeń)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. G. Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 509 975 777, e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl

DYREKTOR

Magdalena Ryllipani