
RZUT PODDASZA
BUDYNEK MIESZKALNY
Ul. MOŚCICKIEGO 8
ŚWIETLIK DACHOWY TYPU "AWAK" 220-220cm
z FUNKCJĄ KLAPY DYMOWEJ
WPUST DACHOWY PODGRZEWANY SF 200mm
KORYTO DACHOWE
Kratka wywiewna typu C20 firmy Lindab 500 x 150 mm Gn = 80 m3/h
Nawiewnik podłogowy wirowy PW1 Gn = 90 m3/h
Nawiewniki do montażu widocznego typu LKS 200 firmy Lindab Gn = 200 - 320m3/h
Zawory wywiewne typu UHR 200 firmy Lindab Gn = 200 - 320m3/h
Rekuperator podwieszany typu REKO 40 Gw/Gn = 4000 m3/h
michał otomański
PROJEKTOWANI ARCHITEKTONICZN
www.michalotomanski.pl
michalotomanski@architekci.pl
tel. 601 268 386; fax. (42) 209 31 94
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI
93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17
OBIEKT: BUDYNEK KINOTEATRU "WŁÓKNIARZ" W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 6 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, DZIAŁKI NR. 271/1, 271/3, 271/4, 272 OBRĘB 12
INWESTOR: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. P.O.W. 10/16, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU KINOTEATRU "WŁÓKNIARZ" WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ŁĄCZĄCEGO MIEJSKIE CENTRUM INFORMATYCZNO-BIBLIOTECZNE Z KINOTEATREM "WŁÓKNIARZ" W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI CENTRUM MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
PROJEKTANT: mgr inż. Mirosław Tomala upr. bud. nr 122/97 Wł.
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Pawelski upr. bud. nr 514/89
NAZWA RYS.: RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACYJNA
NR RYSUNKU: 7
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
FAZA: PB
PODPISY:
DATA: MAJ 2013r.
SKALA: 1:100