GRANICA DZIAŁKI

C21

CN-22-K60/1,60m

CN-22-K60/1,60m

C22

PIWNICA ZASCENIE
11-15 A=105,16 m2
16oC 5 806 W

H=220

H=209

H=248

H=218

H=248

H=173

H=220

H=227

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. MOŚCICKIEGO 8

C10

C11

C12

C14

C15

C1

C20

C5

CN-22-K60/1,00m

14

2dn32A

2dn40A

Rozdzielacz

C

B

A

dn80A

dn80A

Kompaktowy węzeł cieplny

2dn50A

MAGAZYN GLINY
08 A=11,00m2
16oC 1 239 W

CN-21-K60/0,60m

2dn50A

2dn15A

1

2dn15A

KOMUNIKACJA 2
09 A=6,18m2
16oC

MAGAZYNOWE ZAPL.PRAC.CERAM.
10 A=26,06m2
16oC 1 886 W

CN-22-K60/1,20m

POM. WĘZŁA CIEPLNEGO
05 A=30,46m2
12oC 3 224 W

2dn32A

KOMUNIKACJA 3
06 A=4,86m2
16oC

KOMUNIKACJA 1
07 A=6,53m2
16oC

2dn50A

2dn32A

PRZEDSIONEK KL.SCHOD.
02 A=4,01m2
12oC

2dn32A

-3,05

2

MAGAZYN GASTRONOMII
04 A=14,72m2
16oC 914 W

15

WENTYLATORNIA
01 A=41,21m2
12oC 1 462 W

CN-22-K60/1,00m

2dn32A

16

CN-22-K60/1,00m

KLATKA SCHOD.
03 A=9,25m2
16oC 668 W

2dn40A

2dn25A

2dn15A

CN-21-K60/0,52m

CN-21-K60/0,40m

OZNACZENIA INSTALACJI C.O.
NA RZUTACH I ROZWINIĘCIACH

1. Oznaczenia pomieszczeń

MAGAZYN GLINY
08 A=11,00m2
16oC 1 239 W

nazwa pomieszczenia
nr i powierzchnia pomieszczenia
temp.obliczeniowa i straty ciepła

2. Oznaczenia rur

zasilanie - dn 25 A rury stalowe ze szwem, średnie
powrót - dn 16x2 B rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD złączki zaprasowywane
zasilanie + powrót - dn 16x2 C rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD montowane od rozdzielaczy do grzejników złączki zaprasowywane

3. Nr złądu C

4. Nr pionu C11

5. Punkty charakterystyczne 14

6. Punkty stałe X PS

7. Średnice rur na rzucie nie zwymiarowane wykonać wg rozwinięcia.

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82	Inwestor:	Gmina Miasto Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.	
	Projekt:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kinoteatru "Włókniarz" wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne z kinoteatrem "Włókniarz" w ramach projektu rewitalizacyjnego centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Tomala upr. nr 122 / 97 / WŁ	Tytuł rys.:	Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania RZUT PIWNIC	
	Podz.: 1 : 100	Data: maj 2013r.	Nr rys.: CO-01