SALA ĆWICZEŃ
68 A=136,85 m2
20oC 26 621 W

KLATKA SCHODOWA
67 A=25,87 m2
16oC 32 55 W

CN-33-KV60/1,40m
CN-33-KV60/1,40m
CN-33-KV60/1,40m
CN-33-KV60/1,40m
CN-33-KV60/1,40m
CN-33-KV60/1,40m
VSV M-11-1800/0,65 m
VSV M-11-1800/0,65 m
VHV-34-286/1,40
VHV-34-286/1,40
VHV-34-286/1,20
VHV-34-286/1,20
VHV-34-286/1,20
VHV-34-286/1,20
VHV-34-286/1,20
VHV-34-286/1,60

C21
C22
CN-33-K90/2,20m
CN-33-K90/2,20m
2dn32A
2dn32A
27
Rozdzielacz 6-obwodowy R4
Rozdzielacz 6-obwodowy R5
Rozdzielacz 5-obwodowy R6
27

+5,00
+2,21
+0,19
+0,39
+0,61
+0,84
+1,07
+1,31
+1,56
+1,81
0,00
+0,19
+0,39
+0,61
+0,84
+1,07
+1,31
+1,56
+1,81
+5,00
+5,51

SALA KINOWA DUŻA
42 A=205,61 m2
20oC 63 092 W

+5,00
KORYTARZ
66 A=166,13 m2
16oC 20 636 W
+2,17
+3,34
2dn20A
C27
C28
31
+4,01
PROJEKTORNIA
65 A=17,20 m2
20oC
+3,34
PS
rurociągi montowane
na poziomie +3,19 pod schodami
2dn32A
PROJEKTORNIA
64 A=39,94 m2
20oC
+5,00
+4,01
VSV M-21-1800/0,86 m
VSV M-21-1800/0,86 m
VSV M-21-1800/0,72 m
KLATKA SCHODOWA
62 A=23,86 m2
16oC 2 570 W
+3,42
C23
C29
C24
VSV M-11-1800/0,65 m
VSV M-11-1800/0,65 m
C25
C26
2dn20A
rurociągi montowane w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym piętra
C9
VSV M-11-1600/0,65 m
WC DAMSKIE
60 A=8,16 m2
20oC 1 214 W
C8
WC MĘSKIE
61 A=10,07 m2
20oC 1 142 W
VSV M-11-1600/0,65 m
C7
VSV M-21-1600/0,72 m
SZATNIA
58 A=16,72 m2
20oC 851 W
SANITARIATY
59 A=14,27 m2
20oC 2 092 W
C9a
VSV M-21-1600/0,36 m
W
C6
CN-22-K60/1,00m
+5,00
POK. INSTRUKTORA
55 A=15 69 m2
20oC 3 266 W
SALA BALETOWA
54 A=99,17 m2
20oC 17 255 W
HALL
63 A=77,61 m2
16oC 3 078 W
+5,00
rurociągi montowane w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym piętra
2dn15A
CN-22-K60/1,20m
C10
CN-22-K60/1,20m
CN-22-K60/1,20m
C10a
CN-22-K60/1,20m
2dn15A
C11b
PRACOWNIA CERAMICZNA
69 A=47,91m2
20oC 8 068 W
POM. NA PIEC CERAM.
70 A=5,00 m2
12oC
KORYTARZ
56 A=16,79m2
16oC
CN-22-K60/1,20m
C13
PRACOWNIA PLASTYCZNA
57 A=45,86 m2
20oC 9 098 W
PRACOWNIA MULTIMEDIALNA
53 A=31,69 m2
20oC 5 792 W
CN-22-K60/1,20m
CN-22-K60/1,20m
CN-33-K60/1,00m
CN-33-K60/1,20m
CN-33-K60/1,20m
2dn15A
CN-33-K60/1,40m
CN-33-K60/1,40m
1,40
CN-33-K60/1,40m
CN-33-K60/1,40m
CN-33-K60/1,40m
CN-22-K60/1,00m
C14
C15
C1
C1a
C2
C3
C4

BUDYNEK MIESZKALNY
Ul. MOŚCICKIEGO 8

RZUT PIĘTRA

Projektant:	mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82
Sprzedzający:	mgr inż. Mirosław Tomala upr. nr 122 / 97 / Wł.
Inwestor:	Gmina Miasto Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.
Projekt:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kinoteatru "Włókniarz" wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne z kinoteatrem "Włókniarz" w ramach projektu rewitalizacyjnego centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Tytuł rys.:	Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania RZUT PIĘTRA
Podz.:	1 : 100
Data:	maj 2013r.
Nr rys.:	CO-03