LEGENDA

OZN.	OPIS
A_AV1	RIDI EC 418 EVG AW 3H AT
B	RIDI LF 236-EVG IP 50
C	RIDI LF 258-EVG IP 50
C_AV1	RIDI LF 258-EVG IP 50
D	RIDI PFAG 158-EVG IP65
E	RIDI PFAG 236-EVG IP65
F	RIDI EBDR 410/40 OS + LED BLUE
G	RIDI EBDR 410/40 OS
H	RIDI HRL 400 SM 2X42 EVG ZW 4,0M
H_AV2	RIDI HRL 400 SM 2X42 EVG ZW 4,0M AW 3H AT
I	RIDI ABLG 340 2X11W + W-ABLG 340-D9
J	RIDI ABLG 340 2X11W + W-ABLG 340-D13
K	RIDI KINKIET SPN 114 IP40
L	RIDI OZDOBNY KINKIET ŁAZIENKOWY
N1	RIDI VENICE-E 154 OS
N2	RIDI VENICE-E 149 OS
N2_AV2	RIDI VENICE-E 149 OS AW 3H AT
N3	RIDI VENICE-EB 2X154 OS-NE
N4	RIDI VENICE-EB 2X128 OS-NE
N5_AV2	RIDI VENICE-EB 3X180 OS-NE (1X80 AW 3H AT)
N6	RIDI VENICE-EV 2X154 OS-NE
N7	RIDI VENICE-EB 3X154 OS-NE
N8	RIDI FLIP 118 EVG SBL ZW 1,0M
P1	RIDI EBD 235 2X18 SG EVG
P1_AV1	RIDI EBD 235 2X18 SG EVG AW 3H AT
P2	RIDI EBD 235 2X18 SG EVG + DGS
P2_AV1	RIDI EBD 235 2X18 SG EVG AW 3H AT + DGS
P3	RIDI EBD 235 2X18 SG EVG + DGD IP44
P4	RIDI EBD 235 2X26 SG EVG
R1	RIDI EBRME 418 OS EVG IP40
R2	RIDI EBRME 418 OSD EVG IP54
R3	RIDI EBRME 424 W
R4	RIDI EBRME 424 SG
R4_AV1	RIDI EBRME 424 SG AW 3H AT
S1	RIDI EBWF- LED 8 BL
T	RIDI F-LINE 249 SG ZW 0,4M
U_AV1	RIDI ABD 340 3X26 SG EVG AW 3H AT ZW 1,0-2,5M+ DGS
V	RIDI EBDR 410/40 SG-OS + LED BLUE
Z	RIDI EMML K 255 WK EVG

OZN.	OPIS
1	wypust – zasilanie tablicy informacyjnej
2	wypust – zasilanie rolet
3	wypust – zasilanie projektora
4	wypust – zasilanie ekranu
5	wypust – zasilanie platformy dla niepełnosprawnych
6	wypust – zasilanie świateł scenicznych ~3f/16A
7	wypust – zasilanie nagłosnienia sali ~3f/32A
8	wypust – zasilanie sztankietu
9	wypust – zasilanie reguulatora cyfrowego PRC ~3f/400V/12kW
10	wypust – zasilanie zasilania kurtyny pożarowej
2	gniazdo wtykowe p/t 2x2P+Z, 16A/230V
S	gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A/230V, IP44
~3f	gniazdo wtykowe n/t 3P+Z+N, 16A/400V, IP44
	koryto siatkowe CF54/200
	RIDI OPRAWA OŚW. EWAK. SMART 1-STR 1X8W, AT, 3H Z PIKTOGRAMEM
	RIDI OPRAWA OŚW. EWAK. GLASS 1 1-STR LED, AT, 3H Z PIKTOGRAMEM
	RIDI OPRAWA OŚW. EWAK. GLASS 2 2-STR LED, AT, 3H Z PIKTOGRAMEM
AV1	OZACZA OPRAWĘ OSWIETLENIA AWARYJNEGO, WYPOSAŻONĄ W MODUŁ AWARYJNY 3H TYPU VIP 358 AT
AV2	OZACZA OPRAWĘ OSWIETLENIA AWARYJNEGO, WYPOSAŻONĄ W MODUŁ AWARYJNY 3H TYPU VIP 380 AT



EN-WIP Agnieszka Pietrzykowska
ul. Łaska 21 lok.8, 98-220 Zduńska Wola,
tel./fax (43) 823 70 60,
tel. 501 032 852,
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
www.en-wip.pl;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

MICHAŁ TOMAŃSKI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
www.michalotomanski.pl
michalotomanski@architekci.pl
tel. 601 268 386; fax. (42) 209 31 94
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI
93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17

OBIEKT:	BUDYNEK KINOTEATRU "WŁÓKNIARZ" W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 4—8, DZIAŁKI NR EWID. 271/1,271/3,271/4,272, 266, 268, 269 OBR. 12
INWESTOR:	GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Ul. P.O.W. 10/16, 97—200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
NAZWA:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU KINOTEATRU "WŁÓKNIARZ" WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ŁĄCZĄCEGO MIEJSKIE CENTRUM INFORMATYCZNO– BIBLIOTECZNE Z KINOTEATREM „WŁÓKNIARZ" W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACYJNEGO CENTRUM MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
PROJEKTANCI:	PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska upr. nr 67/01/Wł. SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Borkiewicz upr. nr LOD/0767/POOE/07
NAZWA RYS.:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE, LEGENDA

NR RYSUNKU:	E0
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
FAZA:	PB
PODPIS:	
DATA:	MAJ 2013r.
SKALA:	