

[illegible]

- Uwaga:
 - Przed wykonaniem projektowanych fundamentów należy wykonać odkrywkę istniejących fundamentów i sprawdzić poziomy posadowienia istniejącego budynku z poziomami przyjętymi w projekcie.
 - Poziom posadowienia projektowanych fundamentów zlokalizowanych przy istniejącym budynku powinien być równy poziomowi posadowienia fundamentów istniejących.
 - Poziom posadowienia projektowanych fundamentów powinien być niższy od strefy przemarzania gruntu- 1m poniżej poziomu terenu.
 - W przypadku gdy na projektowanym poziomie posadowienia występują grunty niesnośne - nasyp niebudowlany należy wymienić je do warstw gruntu rodzimego piaskiem zagęszczanym warstwami do $I_s = 0,98$.
 - Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.

