



- UWAGI**
- Srednice i typy rur wodociagowych  
typ A - rury stalowe ocynkowane srednie  
- oznaczenie na rozwinięciach, np. DN 25 / A  
typ B - rury wielowarstwowe PE-RT / Al / PE-HD  
- oznaczenie na rozwinięciach, np. DN 20 x 3 / B
  - Podjęcia wody do pojedynczych przyborów wykonac z rur wielowarstwowych o srednicach:  
- baterie umywalkowe DN 16 x 2 / B  
- baterie zlewomywakowe DN 16 x 2 / B  
- baterie natryskowe DN 16 x 2 / B  
- spluczki sedesowe DN 16 x 2 / B  
- zawory pisuarowe DN 20 x 2 / B  
- zawory czepalne DN 20 x 2 / B  
- zmywarki DN 20 x 2 / B

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82	Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kinoteatru „Włókniarz” wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne z kinoteatrem „Włókniarz” w ramach projektu rewitalizacyjnego, centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Tytuł rys. Instalacja wewnętrzna wod.-kan. ROZWINIĘCIE INSTAL. WODOCIĄGOWEJ	Podz. Data: maj 2013 r. Nr rys. WK-12