

Tomaszów Mazowiecki, 09-08-2019 r.

19-E6/S/01005

*Załącznik nr 1 do Umowy nr 19-E6/UP/01005 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej*

**Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16  
97-200 Tomaszów Mazowiecki**

Warunki przyłączenia nr 19-E6/WP/01005 dla **Podmiotu V grupy** przyłączeniowej  
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: **boisko wielofunkcyjne**

Lokalizacja: **gmina Tomaszów Mazowiecki, miejscowość Tomaszów Mazowiecki, ul. Mikołaja Reja,  
nr dz. ewid. 2/2**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 29-07-2019, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **projektowane złącze w linii kablowej niskiego napięcia.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
3. Moc przyłączeniowa: **30,00 kW** – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
  - 5.1. **wybudować złącze kablowe ZK3 (wcinka w istniejącą linię kablową niskiego napięcia),**
  - 5.2. **wybudować przyłącze YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup> od miejsca przyłączenia wym. w pkt 1, przyłącze zakończyć złączem kablowo-licznikowym**
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
  - 6.1. **Zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.**
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **szafka złączowo - pomiarowa w granicy działki, otwierana od strony ulicy.**