


**UWAGA:**

Beton:	C25/30
Stal zbrojeniowa: zbrojenia główne:	A-IIIN (B500SP)
Otulina zbrojenia:	
– dla elementów ponad gruntem:	min. 30mm
– dla elementów w gruncie:	min. 50mm
Grubość ścian:	24cm
Wymiary rysunku podano w centymetrach.	

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami branżowymi.
2. Pręty zbrojenia startowego ściany wyprowadzić z projektowanych fundamentów minimum 80 cm ponad górny poziom płyty podposadzkowej.
3. Pręty łączyć na zakład min. 60cm.
4. Elementy żelbetowe zagłębić w gruncie zabezpieczyć przeciwiwłgciowo wg opisu technicznego architektury.
5. Warstwy posadzkowe wg projektu architektonicznego.
6. Pręty w mniejszych zbrojeniu od instalacji wyciąć lub przeciąć i zaizolować.
7. Zapewnić ciągłość otworów w narożach ścian żelbetowych.

ZASADA WYMIAROWANIA I GIECIA ZBRZĘDZIA GIĘTEGO - W G SZCZIKU PONIŻEJ -			
STRZEMIONA		GABARYT	
<p>WYMIAR "A", "B", "C" - DŁUGOŚĆ ZEWNIĘTRZNA RAMIENIA STRZEMIONA</p>		<p>SZCZEGÓŁ ZAGIECIA HAKA</p>	<p>SZCZEGÓŁ USTYLIOWANIA STARTERÓW</p>

	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
	Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

"UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE"

PROJEKT: Budowa budynku żłobka w ramach zadania pn: "Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka Publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatanatów wraz z budową Żłobka"		SKALA:  <b>1:25</b>
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kombatanatów 5 Dz. nr ewid. 373, 372, 382/93 oraz 376, 382/56 jednostka ewid.: Tomaszów Mazowiecki, obręb 9		
TYTUŁ RYSUNKU:  <b>ZBROJENIE ŚCIANY ŻELBETOWEJ POZ.8.3a w osi R</b>		DATA: <b>06.2021</b>
BRANŻA: <b>KONSTRUKCJA</b>		FAZA: <b>PV</b>
PROJEKTANT:  mgr inż. <b>Łukasz Majchrzak</b>	upr. bud. Ł02/161/PWOK/13 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	NR RYSUNKU:  <b>K/10</b>
ASYSTENT PROJ:  mgr inż. <b>Justyna Nowak</b>		
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. <b>Ewa Owczarek</b>	upr. bud. 141/00WŁ w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	NR STRONY:  <b>K31</b>