# SCHEMAT ROZDZIELNICY RG







| Nr | Moc zainstalowana [kW] | Nazwa | Pom. |
|---|---|---|---|
| 1 | 252,62 | Rozdzielnica R1 | 0.45 |
| 2 | 11,1 | Rozdzielnica Rwc | 0.78 |
| 3 | 146,9 | Rozdzielnica Rku | 0.61 |
| 4 | 23,12 | Rozdzielnica Rpv | 0.45 |
| 5 | - | REZERWA | - |
| 6 | - | REZERWA | - |

Rozdzielnica podtynkowa. Minimum 50 pól

Każdy aparat należy wyposażyć w styk kontrolny, monitorujący stan aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewodem, podłączyć do listwy monitorującej stan aparatów. Listwe monitorującą podłączyć do szafy RACK.

Obudowy rozdzielnic wyposażyć w panel operatorski





EKOBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 96-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155



" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "


PROJEKT:
**BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA"**

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
**UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI**
**DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/56 OBRĘB EWID.: 0009**
**JEDNOSTKA EWID.: 101601_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI**

TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMAT ROZDZIELNICY RG**

SKALA:

DATA: Czerwiec 2021

BRANŻA: **Elektryka**

PODPIS:

FAZA: **PW**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: **inż. Jerzy Jagas** | upr. bud. 242/89/Wł, w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń | | NR RYSUNKU: **E/5** |
| ASYSTENT: **mgr inż. Robert Nawrot** | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. Jacek Frydrysiak** | upr. bud. 617/94 Wł, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń | | NR STRONY: |

Wszystkie obwody odbiorcze wyposażyć w przekładniki pomiarowe do pomiaru poboru energii czynnej i biernej.

Wytrzymałość zwarciowa aparatury:
Wyłączniki nadprądowe 10kA wg. EN/IEC 60898-1
Wyłączniki różnicowo-nadprądowe 10kA wgEN/IEC 61009-2-1