

SZCZEGÓŁ "A"

GRUPA POMPOWA PODWÓJNA


do grupy 6 kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu budynku


ZNACZENIA:

- a - zawór odcinający DN25
- b - zawór zwrotny DN25
- c - zawór bezpieczeństwa (5bar)
- d - naczynie wzbiorcze zmiennociężne
- e - pompa układu solarnego
- f - zawory spuszczo-napełniające
- g - regulator przepływu (zakres 8-28 l/min)

Legenda:

- manometr
- termometr



| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosein Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosein PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tużyńska 155 | | |
| | "Tytuł Chroniony Prawem Autorskim - Wszelkie Prawa Zastrzeżone" | | |
| PROJEKT: | BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA" | | |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/66 OBRĘB EWID.: 0009 JEDNOSTKA EWID.: 101601_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | SKALA: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">(-)</div> | |
| SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPŁEGO | | DATA: Czerwiec 2021 | |
| BRANŻA: | INSTALACJE SANITARNE | PODPIS: | FAZA: PW |
| PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Mlik | upr. bud. LOD/2149/POOS/13 do proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń | NR RYSUNKU: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">Wc/01</div> | |
| ASYSTENT: mgr inż. Zuzanna Glesko | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Ślędz | upr. bud. nr LOD/0993/PWOS/08 do proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń | NR STRONY: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">Wc23</div> | |