

INSTALACJA WENTYLACJI- PRZEKRÓJ C-C

LEGENDA:

Kanalek nawiewne układu CNW2

Kanalek wywiewne układu CNW2

Kanalek nawiewne układu CNW6

Kanalek wywiewne układu CNW6

Kanalek wyrzutkowe

Kanalek czerpne

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
 - PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM.
 - OTWORY BUDOWANE/PRZEBIEGA DLA INSTALACJI REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAN BRANŻOWYCH (PRZEBIEG INSTALACJI).
 - W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NIELEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW TYPU REWIZJI, ARMATURA NALEŻY ZACHOWAĆ DOSTĘP.
 - W CELU PRAWDIŁOWEJ WENTYLACJI, WSZYSTKIE PRZESZCIGA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY I STROPY NALEŻY SZCZELNIE ZABEZPIECZYĆ.
 - MONTAŻ URZĄDZEŃ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA.
 - UZUPEŁNIENIEM RYSUNKÓW JEST OPIS TECHNICZNY.
 - ODCINEK POMIĘDZY ELEMENTEM NAWIEWNYM/WYWIEWNYM, A INSTALACJĄ WYKONAĆ KANAŁEM ELASTYCZNYM Z FUNKCJĄ TŁUMIENIA
 - NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY MOCUJĄCE Z PODKŁADKĄ GUMOWĄ W CELU MINIMALIZACJI POWSTAWANIA HAŁASU. INSTALACJA WENTYLACJI NIE MOŻE SIĘ STYKAĆ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI SUFITÓW PODMIESZANCOH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKIEJ SYTUACJI NALEŻY NA FRAGMENTCIE INSTALACJI WENTYLACJI ZASTOSOWAĆ WEŁNĘ MINERALNĄ GR 2CM
 - PRZEJSZCIGA PRZEZ PRZEGRODĘ O ODPOWIEDNIOŚCI OGNIOWEJ PROWADZIC W PRZEPUSTACH OGNIODOPORNYCH ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.

Dmochin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmochin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

* Utwór chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone *

PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA"

LOKALIZACJA INWESTYCJI: UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/56 OBRĘB EWID.: 0009
JEDNOSTKA EWID.: 101601_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI

SKALA: 1:100

INSTALACJA WENTYLACJI- PRZEKRÓJ C-C

BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	PROJEKT:	DATA: Czerwiec 2021
PROJEKTANT:	mgr inż. Jakub Wlk	do proj. w szczególności instalacyjnej bez ograniczeń	PRACOWNIA: PW
ASISTENT:	mgr inż. Zuzanna Giesko		V/04
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Słedz	mgr inż. nr 1 00006327005098 do proj. w szczególności instalacyjnej bez ograniczeń	WRSISTION: V/24