

Nazwa strefy	Kondygnacja podziemna	Pierwsza kondygnacja nadziemna	Druga kondygnacja nadziemna	Razem
SP 1	ok. 180 m ²	-	-	ok. 180 m ²
SP 2	-	ok. 16 600 m ²	2 200 m ²	ok. 18 800m²

Tab. 2. Zestawienie klasyfikacji stref pożarowych

Nazwa strefy	Klasyfikacja strefy	Powierzchnia	Ochrona za pomocą instalacji tryskaczowej
SP1	ZL I	ok. 180 m ²	TAK
SP2	ZL I	ok. 18 800m²	TAK

Jako odrębne strefy pożarowe projektuje się także pojedyncze pomieszczenia, takie jak rozdzielnia elektryczna oraz centrum dowodzenia akcją ratowniczą, w którym zlokalizowana zostanie m. in. centrala sygnalizacji pożarowej.