



Beton: C20/25 (B25) W6  
Stal zbrojeniowa: A III - Rb500W

- UWAGI:
1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi.
  2. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNE ZMIANIE TECHNOLOGII POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
  3. ODBIÓR DNA WYKOPU POWINIEN BYĆ WYKONANY PRZESZCZEGÓLNYM DZIAŁEM AUTORSKIM.
  4. WYKOP FUNDAMENTOWY WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
  5. FUNDAMENTY WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO C8/10(B10).
  6. PODSTAWY POZIOM POSADOWENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH NA RZEDNEJ 154,98 (min. 1.0m PONIŻEJ TERENU WOKÓŁ BUDYNKU).
  7. PODSTAWA WYSOKOŚĆ ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYNOŚI 50 cm; WIERZCH ŁAWY NA RZEDNEJ 155,48.
  8. WYSTAWIĆ ZBROJENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z ŁAW.
  9. OTULENIE ZBROJENIA:
    - PŁYTY STROPOWEJ: 1,5 cm
    - W ŚCIANACH: OBLSTRONIE 2,5 cm
    - W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH: OBLSTRONIE 5,0 cm
    - W FUNDAMENTACH: 5,0 cm
  10. MINIMALNE ZAKŁADY PRĘTÓW:
    - #12 -  $l_{wb}=45$  cm,
    - #10 -  $l_{wb}=40$  cm,
    - #8 -  $l_{wb}=35$  cm,
    - #6 -  $l_{wb}=30$  cm,
  - DLA ŁĄCZONYCH KILKU W JEDNYM PRZESZCZEGÓLNYM:
    - #12  $l_{wb}=70$  cm
    - #10  $l_{wb}=60$  cm
    - #8  $l_{wb}=50$  cm
    - #6  $l_{wb}=45$  cm
  11. WYTYCZNE WYKONAWCZE WG OPISU TECHNICZNEGO.

PROJEKT REWITALIZACJI  
PARKU MIEJSKIEGO "SOLIDARNOŚĆ"  
I PARKU PRZYPALACOWEGO

w ramach projektu pn.  
TOMASZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

działki nr: ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18,  
240/19, 240/20, 240/21 oraz 244  
obręb 0012; jednostka ew. 101601\_1

ETAP 1 PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
ul. POW 10/16  
97-200 Tomaszów Mazowiecki

AUTORYZACJA  
mgr inż. Michał Staszalek

PROJEKT  
mgr inż. Michał Molinski

SPRAW  
mgr inż. Michał Molinski

OPRACO  
mgr inż. Marcin Dąbrowski

PAWILON PARKOWY  
RZUT ŚCIANEK FUNDAMENTOWYCH

SKALA 1:50  
BRANŻA KONSTRUKCJA  
DATA 14.08.2023

KP-2