

Tomaszów Mazowiecki, dnia 21 czerwca 2021 r.

OKZ-4891/2021

Pełnomocnik Inwestora:

Pan Remigiusz Owczarek

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s. c.

ul. Tuszyńska 155

93-312 Łódź

Inwestor:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

ul. POW 10/16

97-200 Tomaszów Mazowiecki

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8 czerwca 2021 r., znak: E377-ZG/173/VI/21, data wpływu: 17 czerwca 2021 r., L. dz. 4891, w sprawie uzgodnienia projektu technicznego technologii węzła ciepłego wraz z AKPiA i instalacją elektryczną dla inwestycji projektowanego budynku Żłobka Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Kombatantów 5, na działce o numerze ewidencyjnym 373 w obrębie numer 9, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” informuje, że nie wnosi uwag do przedstawionego Projektu technicznego technologii węzła ciepłego pod nazwą „Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka Publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową żłobka” z czerwca 2021 r. W załączeniu odsyła się 1 egzemplarz projektu.

Jednocześnie informuje się, że warunkiem podłączenia projektowanego obiektu do sieci ciepłowniczej będą:

- 1) przedłożenie kserokopii dokumentów, z których wynika tytuł prawny jakim Inwestor dysponuje w stosunku do przedmiotowej nieruchomości;
- 2) podpisanie umowy o przyłączeniu do sieci ciepłowniczej i wniesienie opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, stanowiącej iloczyn długości wykonanego przyłącza ciepłego i obowiązującej w dniu podpisania umowy stawki opłaty za przyłączenie. Zgodnie z obecnie obowiązującą Taryfą dla ciepła stawki opłat za przyłączenie do sieci są uzależnione od średnicy przyłącza i wynoszą:



Średnica przyłącza DN	Stawka opłaty za przyłączenie do sieci netto [zł/mb przyłącza]
do DN 25	187,71
DN 32	241,30
DN 40	246,17
DN 50	263,88
DN 65	287,58
DN 80	317,75

Przyłącza wykonywane są w technologii preizolowanej w terenie nieutwardzonym.

W celu zawarcia umowy o przyłączeniu do sieci ciepłowniczej, Inwestor powinien określić termin wykonania wężła cieplnego oraz planowany termin rozpoczęcia odbioru ciepła w projektowanym obiekcie.

- 3) wykonanie przez Inwestora na własny koszt wężła cieplnego, zgodnie z jego projektem.

Dostarczanie ciepła do nieruchomości będzie mogło nastąpić po spełnieniu wymienionych wyżej warunków oraz po zawarciu umowy na dostawę ciepła na okres nie krótszy niż 5 lat.

ZASTĘPCA PREZESA
ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych

mgr inż. Andrzej Piechocki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Nowakowski