



SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA HYDRANTU

- LEGENDA:
1. Rura PE – TS SDR17 Ø110x14,6 – WAVIN
 2. Redukcja kolnierzowa DN100/DN80 z żeliwa sferoidalnego – HAWLE
 3. Zasawa kolnierzowa DN80 z żeliwa sferoidalnego – HAWLE
 4. Króciec dwukolnierzowy DN80, L=1000mmz żeliwa sferoidalnego –HAWLE
 5. Łuk kolnierzowy 90 DN80 ze stopką – HAWLE
 6. Błoczek oporowy betonowy 0,35x0,35x0,1m
 7. Obudowa teleskopowa do zasuw DN80 –HAWLE
 8. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw – HAWLE
 9. Hydrant nadziemny DN80 PN16 z zabezpieczeniem zamknięcia wody w przypadku złamania – JAFAR
 10. Otulina podziemna do hydrantu z polipropylenu – AVK
 11. Przeście PE100/żeliwo Ø110/DN100

UWAGA:
Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności projektu architektonicznego i projektu branżowego ze stanem istniejącym należy konsultować się z projektantem.

Skrzynkę uliczną dla zasuw z żeliwa sferoidalnego osadzić na pierścieniu odciążającym i obrukować, a jej lokalizację oznaczyć za pomocą tabliczki oznaczeniowej umieszczonej na obiekcie stałym.
Element zamykający (łuk/łłoczek/grzybek) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40), całkowicie pokryty gumą EPDM.
Uszczelnienia z gumy EPDM.
Hydrant powinien całkowicie się odwrócić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu. W innych położeniach elementu zamykającego odwrócenie powinno być całkowicie szczelne.
Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu.

<div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.</div><div>Dmolin Drugi nr 89 B, 98-061 Dmolin</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA:</div><div>93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155</div></div>			
* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *			
PROJEKT:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA"		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/56 OBRĘB EWID.: 0009 JEDNOSTKA EWID.: 101601_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI		
TYTUŁ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA HYDRANTU		SKALA: (-)
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	PODOPIS:	DATA: Czerwiec 2021
PROJEKTANT:	mgr inż. Jakub Milk	upr. bud. LOD2148/PCOB/13 do proj. w szczególności instalacyjnej bez ograniczeń	FAZA: PB
ASYSTENT:	inż. Zuzanna Giesko		NR RYSUNKU: Wz/04
OPRACZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Śledź	upr. bud. nr LOD0800/PWOB/09 do proj. w szczególności instalacyjnej bez ograniczeń	NR STRONY: Wz21