


SCHEMAT AUTOMATYKI WĘZŁA 1/4



TZ-CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
TE1-CZUJNIK TEMPERATURY POWROTU DO SIECI Z WYMIENNIKA C.O
TE3-CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA INSTALACJI C.O
TE4-CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA GRUPY POMPOWEJ C.O.1
TE5-CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA GRUPY POMPOWEJ C.O.2
TE6-CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA GRUPY POMPOWEJ Z.N.1

TE7-CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA GRUPY POMPOWEJ Z.N.2
TE8-CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA GRUPY POMPOWEJ Z.N.3
TE9-CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA C.W.U
TEG-CZUJNIK TEMPERATURY W ZBIORNIKU - GÓRA
TED-CZUJNIK TEMPERATURY W ZBIORNIKU - DÓŁ
TE9-CZUJNIK TEMPERATURY KOLEKTORA SŁONECZNEGO

<div><div></div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUB" s.c. Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155</div></div>			
" Utwór chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone "			
PROJEKT:		BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA"	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/56 OBRĘB EWID.: 0009 JEDNOSTKA EWID.: 101601_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI	
TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA:
SCHEMAT AUTOMATYKI WĘZŁA 1/4			-
BRANŻA:		PODPIS:	FAZA:
Elektryka			PW
PROJEKTANT:	inż. Jerzy Jagas	upr. bud. 242/89/Wł. w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń	NR RYSUNKU:
ASYSTENT:	mgr inż. Robert Nawrot		E/8
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Frydrysiak	upr. bud. 617/94 Wł. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń	NR STRONY: