



**LEGENDA:**

- Projektowana rozdzielnica elektryczna
- RAK - rozdzielnica budynku administracji i kwarantanny
- RO - rozdzielnica budynku obsługowego
- RB1 - rozdzielnica boksy ogólne 1
- RB2 - rozdzielnica boksy ogólne 2
- RK - rozdzielnica kotłowni
- Rozdzielnica elektryczna poza opracowaniem
- Szyna wyrównawcza
- Połączenie wyrównawcze
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V 2P+Z IP20
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V 2P+Z IP44
- Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V 2P+Z IP20
- Dwa gniazda wtyczkowe 230V 2P+Z IP44
- Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 3P+Z+N 400V IP44
- Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe IP44 3P+Z+N 400V IP44 z wyłącznikiem serwisowym; od gniazda do urządzenia przewód giętki
- Wypust zasilający (1-1 fazowy; 3f-3 fazowy)
- Gniazda internetowe i telefoniczne
- Kamera bullet FHD
- Korytka kablowe z przegrodą (inst.eletr./telet.) (DK - dolna krawędź)

Ostateczną lokalizację osprzętu przed montażem ustalić z przedstawicielem Inwestora i Użytkownika

- Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4
- Złcze kontrolne
- Połączenie spawane
- Przewód odprowadzający drut FeZn  $\phi=8\text{mm}$
- Połączenia wyprowadzane do szyn wyrównawczych i urządzeń

**LEGENDA**

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
A.01	Wiatrołap	4,4
A.02	Hol	17,8
A.03	Pom. biurowe/ administracja	13,4
A.04	Toaleta pracownicza	3,5
A.05	Toaleta ogólnodostępna	4,8
A.06	Pom. adopcji	10,3
A.07	Wiatrołap	3,7
A.08	Szatnia czysta damska	4,1
A.09	Sanitariat damski	11,9
A.10	Szatnia brudna damska	4,1
A.11	Szatnia czysta męska	4,1
A.12	Sanitariat męski	9,2
A.13	Szatnia brudna męska	4,1
A.14	Komunikacja	47,1
A.15	Suszalnia odzieży roboczej	2,1
A.16	Pom. socjalne	20,0
A.17	Pom. intensywnej opieki	41,2
A.18	Pom. intensywnej opieki	41,2
A.19	Pom. intensywnej opieki	41,2
A.20	Komunikacja	6,9
A.21	Rozdzielnica główna	3,3
A.22	Pom. techniczne	12,6
A.23	Sanitariat weterynarza	3,5
A.24	Pom. socjalne weterynarza	9,9
A.25	Pom. obserwacji pozabiegowej	14,2
A.26	Sala zabiegowa	19,2
A.27	Komunikacja	15,1
A.28	Pom. przechowywania zwierząt padłych	12,8
A.29	Izolotka	5,1
A.30	Mycie i suszenie zwierząt	15,0
A.31	Mag. produktów leczniczych i wyrobów med.	10,9
A.32	Wiatrołap	4,7
A.33	Pom. gospodarcze	2,3
<b>RAZEM</b>		<b>421.390</b>

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- Budynek K (boksy kwarantanny)**

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
K.01	Łącznik	18,5
K.02	Korytarz manipulacyjny	44,2
K.03	Boks kwarantanny	4,4
K.04	Boks kwarantanny	4,6
K.05	Boks kwarantanny	4,6
K.06	Boks kwarantanny	4,6
K.07	Boks kwarantanny	4,6
K.08	Boks kwarantanny	4,6
K.09	Boks kwarantanny	4,6
K.10	Boks kwarantanny	4,6
K.11	Boks kwarantanny	4,6
K.12	Boks kwarantanny	4,6
K.13	Boks kwarantanny	4,6
K.14	Boks kwarantanny	4,6
K.15	Boks kwarantanny	4,6
K.16	Boks kwarantanny	4,6
K.17	Boks kwarantanny	4,4
K.18	Boks kwarantanny	4,4
K.19	Boks kwarantanny	4,6
K.20	Boks kwarantanny	4,6
K.21	Boks kwarantanny	4,6
K.22	Boks kwarantanny	4,6
K.23	Boks kwarantanny	4,6
K.24	Boks kwarantanny	4,6
K.25	Boks kwarantanny	4,6
K.26	Boks kwarantanny	4,6
K.27	Boks kwarantanny	4,6
K.28	Boks kwarantanny	4,6
K.29	Boks kwarantanny	4,6
K.30	Boks kwarantanny	4,6
K.31	Boks kwarantanny	4,6
K.32	Boks kwarantanny	4,6
<b>RAZEM</b>		<b>200</b>

**UWAGI [zgodnie z częścią opisową]**

---

**A**    Wersja podstawowa    2016-11

Wersja    Opis    Data

**S I E R G I E J**

**s t r u k t u r y**

tel./fax    +48.71.332.62.30

mobile    +48. 604.539.773

email    studio@sergiestudio.pl

biuro; siedziba    ul. Puszczkowska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław

inwestor:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

inwestycja:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim  
dz. nr 6/3, 6/6, 6/8, obręb nr 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień:    podpisz:

MGR INZ.    WITOLD PIOTROWSKI    141/01/DUW

projektant:

INZ.    KRZYSZTOF JASIŃSKI    150/DOŚ/13

---

branża:    ELEKTRYCZNA    format:    594x594    skala:    1:100    data:    2016-11

nazwa rysunku:

**RZUT PARTERU\_BUDYNEK A ORAZ K**  
Plan instalacji siły i teletechnicznych

numer projektu    stadium    branża    numer rysunku    wersja

1524 - PB - IE - R2 - A