



SYMBOL	OPIS
—	Zwód poziomy niski na dachu Fe/Zn $\phi=8\text{mm}$
+	Skrzyżowanie zwodów poziomych na dachu połączenie skręcane
↙	Przewód odprowadzający drut Fe/Zn $\phi=8\text{mm}$ w rurce ochronnej w izolacji elewacji

UWAGA!

- ZWODY POZIOME WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn8mm I PROWADZIĆ NA SPÓRNIKACH.
- POŁĄCZENIA MIĘDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH.
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE POŁĄCZYĆ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEJ.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn8mm I POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI WYKONAĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE.

LEGENDA		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
A.01	Wiatrołap	4,4
A.02	Hol	17,8
A.03	Pom. biurowe/ administracja	13,4
A.04	Toaleta pracownicza	3,5
A.05	Toaleta ogólnodostępna	4,8
A.06	Pom. adopcji	10,3
A.07	Wiatrołap	3,7
A.08	Szatnia czysta damska	4,1
A.09	Sanitariat damski	11,9
A.10	Szatnia brudna damska	4,1
A.11	Szatnia czysta męska	4,1
A.12	Sanitariat męski	9,2
A.13	Szatnia brudna męska	4,1
A.14	Komunikacja	47,1
A.15	Suszalnia odzieży roboczej	2,1
A.16	Pom. socjalne	20,0
A.17	Pom. intensywnej opieki	41,2
A.18	Pom. intensywnej opieki	41,2
A.19	Pom. intensywnej opieki	41,2
A.20	Komunikacja	6,9
A.21	Rozdzielnica główna	3,3
A.22	Pom. techniczne	12,6
A.23	Sanitariat weterynarza	3,5
A.24	Pom. socjalne weterynarza	9,9
A.25	Pom. obserwacji pozabiegowej	14,2
A.26	Sala zabiegowa	19,2
A.27	Komunikacja	15,1
A.28	Pom. przechowywania zwierząt padłych	12,8
A.29	Izolatka	5,1
A.30	Mycie i suszenie zwierząt	15,0
A.31	Mag. produktów leczniczych i wyrobów med.	10,9
A.32	Wiatrołap	4,7
A.33	Pom. gospodarcze	2,3
RAZEM		421.390

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- Budynek K (boksy kwarantanny)		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
K.01	Łącznik	18,5
K.02	Korytarz manipulacyjny	44,2
K.03	Boks kwarantanny	4,4
K.04	Boks kwarantanny	4,6
K.05	Boks kwarantanny	4,6
K.06	Boks kwarantanny	4,6
K.07	Boks kwarantanny	4,6
K.08	Boks kwarantanny	4,6
K.09	Boks kwarantanny	4,6
K.10	Boks kwarantanny	4,6
K.11	Boks kwarantanny	4,6
K.12	Boks kwarantanny	4,6
K.13	Boks kwarantanny	4,6
K.14	Boks kwarantanny	4,6
K.15	Boks kwarantanny	4,6
K.16	Boks kwarantanny	4,6
K.17	Boks kwarantanny	4,4
K.18	Boks kwarantanny	4,4
K.19	Boks kwarantanny	4,6
K.20	Boks kwarantanny	4,6
K.21	Boks kwarantanny	4,6
K.22	Boks kwarantanny	4,6
K.23	Boks kwarantanny	4,6
K.24	Boks kwarantanny	4,6
K.25	Boks kwarantanny	4,6
K.26	Boks kwarantanny	4,6
K.27	Boks kwarantanny	4,6
K.28	Boks kwarantanny	4,6
K.29	Boks kwarantanny	4,6
K.30	Boks kwarantanny	4,6
K.31	Boks kwarantanny	4,6
K.32	Boks kwarantanny	4,6
RAZEM		200

UWAGI [zgodnie z częścią opisową]

---

Wersja Opis Data

A Wersja podstawowa 2016-11

**S I E R G I E J**

**s t u d i o**

architektura

tel./fax +48.71.332.62.30  
mobile +48.604.539.771  
email studio@siergiejstudio.pl  
biuro: siedziba ul. Puszczkowska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław

inwestor:  
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:  
Budowa chroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim  
dz. nr 6/3, 6/6, 6/8, obręb nr 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień: podpis:  
MGR INZ. WITOLD PIOTROWSKI 141/01/DUW

projektant:  
INZ. KRZYSZTOF JASIŃSKI 150/DOŚ/13

---

branża: ELEKTRYCZNA format: 594x594 skala: 1:100 data: 2016-11

tytuł rysunku:  
RZUT DACHU\_BUDYNEK A ORAZ K  
Plan instalacji elektrycznej i odgromowej

numer projektu: 1524 - PB - IE - R3 - A