



LEGENDA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- Budynek Z2 (boksy ogólne)		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
Z2.01	Wiatrolap	4,4
Z2.02	Korytarz manipulacyjny	82,9
Z2.03	Pom. do przechowywania środków dezynf.	4,4
Z2.04	Boks ogólny	9,6
Z2.05	Boks ogólny	9,6
Z2.06	Boks ogólny	9,6
Z2.07	Boks ogólny	9,6
Z2.08	Boks ogólny	9,6
Z2.09	Boks ogólny	9,6
Z2.10	Boks ogólny	9,6
Z2.11	Boks ogólny	9,6
Z2.12	Boks ogólny	9,6
Z2.13	Boks ogólny	9,6
Z2.14	Boks ogólny	9,6
Z2.15	Boks ogólny	9,6
Z2.16	Boks ogólny	9,6
Z2.17	Pom. porządkowe	4,4
Z2.18	Wiatrolap	4,4
Z2.19	Boks ogólny	9,6
Z2.20	Boks ogólny	9,6
Z2.21	Boks ogólny	9,6
Z2.22	Boks ogólny	9,6
Z2.23	Boks ogólny	9,6
Z2.24	Boks ogólny	9,6
Z2.25	Boks ogólny	9,6
Z2.26	Boks ogólny	9,6
Z2.27	Boks ogólny	9,6
Z2.28	Boks ogólny	9,6
Z2.29	Boks ogólny	9,6
Z2.30	Boks ogólny	9,6
Z2.31	Boks ogólny	9,6
Z2.32	Wiatrolap	4,4
Z2.33	Pom. porządkowe	4,4
Z2.34	Szczeniarnia	41,7
RAZEM		400,6

SYMBOL	OPIS
—	Zwód poziomy niski na dachu Fe/Zn $\phi=8mm$
+	Skrzyżowanie zwodów poziomych na dachu połączenie skręcane
↗	Przewód odprowadzający drut Fe/Zn $\phi=8mm$ w rurce ochronnej w izolacji elewacji

UWAGA!

1. ZWODY POZIOME WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn8mm I PROWADZIĆ NA SPORNIKACH.
2. POŁĄCZENIA MIĘDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH.
3. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE POŁĄCZYĆ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGRMOWEJ.
5. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn8mm I POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI WYKONAĆ POPRZEC ZŁĄCZA KONTROLNE.

UWAGI [zgodnie z częścią opisową]

A Wersja podstawowa 2016-11

Wersja Opis Data

**S I E R G I E J**  
s t u d i o  
i n t e r i o r a r c h i t e k t u r y

tel./fax +48.71.332.62.30  
mobile +48.604.539.771  
email: studio@siergiejstudio.pl  
biuro: siedziba ul. Puzyczykowska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław

Inwestor:  
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:  
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim  
dz. nr 6/3, 6/6, 6/8, obręb nr 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień: podpisz:  
MGR INZ. WITOLD PIOTROWSKI 141/01/DUW

projektant:  
INZ. KRZYSZTOF JASIŃSKI 150/DOŚ/13

branża: ELEKTRYCZNA  
tytuł: 594x594  
skala: 1:100  
data: 2016-11

numery rysunków:  
RZUT DACHU\_BUDYNEK Z2  
Plan instalacji elektrycznej i odgromowej

numer projektu: 1524 - PB - IE - R7 - A  
stadium: branża: numer rysunku: wersja: