



SYMBOL	OPIS
—	Zwód poziomy niski na dachu Fe/Zn $\phi=8\text{mm}$
+	Skrzyżowanie zwodów poziomych na dachu połączenie skręcane
↗	Przewód odprowadzający drut FeZn $\phi=8\text{mm}$ w rurce ochronnej w izolacji elewacji

- UWAGA!
- ZWODY POZIOME WYKONAĆ DRUTEM FeZn8mm I PROWADZIĆ NA SPORNIKACH.
  - POŁĄCZENIA MIĘDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH.
  - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
  - WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE POŁĄCZYĆ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEJ.
  - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FeZn8mm I POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI WYKONAĆ POPRZEC ZŁĄCZA KONTROLNE.

LEGENDA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- budynek obsługowy		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
O.01	Komunikacja	3,9
O.02	Magazyn karmy	12,2
O.03	Kuchnia	30,8
O.04	Zmywalnia	11,1
O.05	Pralnia	8,7
RAZEM		66,6

UWAGI [zgodnie z częścią opisową]

Wersja	Opis	Data
A	Wersja podstawowa	2016-11

S I E R G I E J  
s t u d i o  
a r c h i t e k t u r y

tel/fax +48.71.332.62.30  
mobile +48. 604.539.771  
email studio@siergiejstudio.pl  
biuro; siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:  
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:  
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim  
dz. nr 6/3, 6/6, 6/8, obręb nr 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień: MGR INŻ. WITOLD PIOTROWSKI 141/01/DUW

projektant: INŻ. KRZYSZTOF JASIŃSKI 150/DOŚ/13

branża: ELEKTRYCZNA format: A3 skala: 1:100 data: 2016-11

nazwa rysunku:  
RZUT DACHU\_BUDYNEK O  
Plan instalacji elektrycznej i odgromowej

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

1524 - PB - IE - R9 - A