



LEGENDA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- Budynek Z2 (boks ogólny)		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
Z2.01	Wiatrołap	4,4
Z2.02	Korytarz manipulacyjny	82,9
Z2.03	Pom. do przechowywania środków dezynf.	4,4
Z2.04	Boks ogólny	9,6
Z2.05	Boks ogólny	9,6
Z2.06	Boks ogólny	9,6
Z2.07	Boks ogólny	9,6
Z2.08	Boks ogólny	9,6
Z2.09	Boks ogólny	9,6
Z2.10	Boks ogólny	9,6
Z2.11	Boks ogólny	9,6
Z2.12	Boks ogólny	9,6
Z2.13	Boks ogólny	9,6
Z2.14	Boks ogólny	9,6
Z2.15	Boks ogólny	9,6
Z2.16	Boks ogólny	9,6
Z2.17	Pom. porządkowe	4,4
Z2.18	Wiatrołap	4,4
Z2.19	Boks ogólny	9,6
Z2.20	Boks ogólny	9,6
Z2.21	Boks ogólny	9,6
Z2.22	Boks ogólny	9,6
Z2.23	Boks ogólny	9,6
Z2.24	Boks ogólny	9,6
Z2.25	Boks ogólny	9,6
Z2.26	Boks ogólny	9,6
Z2.27	Boks ogólny	9,6
Z2.28	Boks ogólny	9,6
Z2.29	Boks ogólny	9,6
Z2.30	Boks ogólny	9,6
Z2.31	Boks ogólny	9,6
Z2.32	Wiatrołap	4,4
Z2.33	Pom. porządkowe	4,4
Z2.34	Szczeniarnia	41,7
RAZEM		400,6

SYMBOL	OPIS
—	Zwód poziomy niski na dachu Fe/Zn $\phi=8mm$
+	Skrzyżowanie zwodów poziomych na dachu połączenie skręcane
↗	Przewód odprowadzający drut Fe/Zn $\phi=8mm$ w rurce ochronnej w izolacji elewacji

- UWAGA!
- ZWODY POZIOME WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn8mm I PROWADZIĆ NA SPORNIKACH.
 - POŁĄCZENIA MIĘDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH.
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE POŁĄCZYĆ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEJ.
 - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn8mm I POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH Z PRZEWODAMI UZIEMIĄCZYMI WYKONAĆ POPRZEC ZŁĄCZA KONTROLNE.

A Wersja podstawowa 2016-11

Wersja Opis Data

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r y

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiestudio.pl
biuro; siedziba ul. Puszczkowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień: _____ podpis:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OIOA

projektant / numer uprawnień:
MGR INŻ. WITOLD PIOTROWSKI 141/01/DUW

sprawdzający / numer uprawnień:
INŻ. KRZYSZTOF JASIŃSKI 150/DOŚ/13

branża: ELEKTRYCZNA format: 594x420 skala: 1:100 data: 2016-12

nazwa rysunku:
RZUT DACHU_BUDYNEK Z2
Plan instalacji elektrycznej i odgromowej

numer projektu: 1524 - PBW - IE - R7 - A
stadium: _____
branża: _____
numer rysunku: _____
wersja: _____