



SYMBOL	OPIS
—	Zwód poziomy niski na dachu Fe/Zn $\phi=8mm$
+	Skrzyżowanie zwodów poziomych na dachu połączenie skręcane
↗	Przewód odprowadzający drut FeZn $\phi=8mm$ w rurce ochronnej w izolacji elewacji

**UWAGA!**

- ZWODY POZIOME WYKONAĆ DRUTEM FeZn8mm I PROWADZIĆ NA SPORNIKACH.
- POŁĄCZENIA MIĘDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH.
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE POŁĄCZYĆ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEJ.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FeZn8mm I POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI WYKONAĆ POPRZEC ZŁĄCZA KONTROLNE.

**LEGENDA**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- budynek obsługowy		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
O.01	Komunikacja	3,9
O.02	Magazyn karmy	12,2
O.03	Kuchnia	30,8
O.04	Zmywalnia	11,1
O.05	Pralnia	8,7
RAZEM		66.6

A      Wersja podstawowa      2016-11

Wersja      Opis      Data

**S I E R G I E J**  
**s t u d i o**  
 a r c h i t e k t u r y

tel/fax      +48.71.332.62.30  
 mobile      +48. 604.539.771  
 email      studio@siergiejstudio.pl  
 biuro; siedziba      ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
 ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim  
 dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. WITOLD PIOTROWSKI 141/01/DUW

sprawdzający / numer uprawnień:

INŻ. KRZYSZTOF JASIŃSKI 150/DOŚ/13

branża:      format:      skala:      data:  
 ELEKTRYCZNA      297x420      1:100      2016-12

nazwa rysunku:

**RZUT DACHU\_BUDYNEK O**  
**Plan instalacji elektrycznej i odgromowej**

numer projektu      stadium      branża      numer rysunku      wersja

1524 - PBW - IE - R9 - A