

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Nr. obwodu | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 |
| Nazwa | zasilanie z RAK | zabezpieczenie przepięciowe | sygnalizacja napięcia | gniazdo serwisowe | obwód sterowania |
| Moc [kW] | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ przewodu | wg schem | 4xLqY/LqY2o | LqY | LqY | LqY |
| Przekrój [mm ²] | RAK | 23/16 | 4x1,5 | 3x2,5 | 4x1,5 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| oświetlenie ewakuacyjne | oświetlenie | oświetlenie | rezerwa |
| 0,1 | 0,7 | 0,8 | |
| YDY2o | YDY2o | YDY2o | |
| 4x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 31 | 32 | 33 | 34 |
| Gniazda | Gniazda | Gniazda | rezerwa |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| YDY2o | YDY2o | YDY2o | |
| 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | |

Oświetlenie

Gniazda

INWESTOR: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

INSTR. ELEKTRYCZNE: IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. WITOLD PIOTROWSKI 14.1/01/DUW

projektant: mgr inż. WITOLD PIOTROWSKI 14.1/01/DUW

sprawdzający: inż. KRZYSZTOF JASIŃSKI 150/DOŚ/13

PODPIS: *[Signature]*

NAZWA I ADRES OBIEKTU: JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SIERGIEJ S T U D I O

NR RYSUNKU: 1524-PBW-IE-S02

TYTUŁ RYSUNKU/REWIZJA: A

STADIUM: PBW


DATA: 12.2016

ARKUSZ: 1 / 3

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt
dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

SCHEMAT ROZDZIELNICY BUDYNKU OBSŁUGOWEGO - RO

ul. Puszczkowska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław



| | | | | |
|----|------------------------------------|-----|-------|-------|
| 51 | SZAFKA MROZOWA (nr techn. 7) | 0,5 | YD/zo | 3x2,5 |
| 52 | SZAFKA CHŁODNICZA (nr techn. 8) | 0,5 | YD/zo | 3x2,5 |
| 53 | OKAP WYCIĄGOWY (nr techn. 13) | 1 | YD/zo | 3x2,5 |
| 54 | ZMIĘKACZ WODY 16l (nr techn. 17.1) | 0,2 | YD/zo | 3x2,5 |
| 55 | WILK DO MIĘSA (nr techn. 12) | 1 | YD/zo | 5x2,5 |
| 56 | WILK DO MIĘSA (nr techn. 13) | 1 | YD/zo | 5x2,5 |
| 57 | ZMYWARKA KAPTUREM (nr techn. 17) | 7 | YD/zo | 5x2,5 |
| 58 | rezerwa | | | |
| 59 | rezerwa | | | |

urządzenia technologii kuchni

| | | | | |
|----|---|------|-------|-------------|
| 81 | Pompy PCVRI Po.01 | 0,1 | YD/zo | 3x2,5 |
| 82 | centralna detekcja gazu SNG2 | 0,1 | YD/zo | 3x2,5 |
| 83 | podgrzewacz wody PEG.0.1 | 2,0 | YD/zo | 3x2,5 |
| 84 | wentylatory W.O. (reg. obr.) TMO. (sterow.) | 0,2 | YD/zo | 3x2,5 |
| 85 | centr. NO1 | 0,75 | YD/zo | 5x2,5 |
| 86 | went. W.O.1 | 0,4 | YD/zo | 5x2,5+3x2,5 |
| 87 | rezerwa | | | |
| 88 | rezerwa | | | |

urządzenia went./sani.

INWESTOR

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NAZWA I ADRES OBIEKTU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INST. ELEKTRYCZNE

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

projektant

mgr inż. WITOLD PIOTROWSKI

14.1/01/DUW

sprawdzający

inż. KRZYSZTOF JASIŃSKI

150/DOŚ/13

S I E R G I E J

NR RYSUNKU

1524-PBW-IE-S02

REWIZJA

DATA

ARKUSZ

S t u d i o

TYTUŁ RYSUNKU/

A

STADIUM

DATA

ARKUSZ

tel/fax
mobile
email
biuro

ul. Puszczkowska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław

STUDIO@SIERGIEJSTUDIO.PL

+48 71 332 62 30
+48 604 539 771

12.2016

2 / 3

ul. Puszczkowska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław

SCHEMAT ROZDZIELNICY

BUDYNKU OBSŁUGOWEGO - RO


1524-PBW-IE-S02

12.2016

2 / 3

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt
dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rozdzielnica RO nascienna IP43;
 drzwi metalowe; zamknięte na zamek;
 wyjście kabli od góry;



| | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 89 | kurtylna KP1 | 90 | kurtylna KP1 |
| 9 | YDYzo | 9 | YDYzo |
| 5x4 | 5x4 | 5x4 | 5x4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-------------|---|---------|---|---------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| INWESTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S I E R G I E J S t u d i o tel/fax mobile email biuro +48 71 332 62 30 +48 604 539 771 studio@siergiejstudio.pl ul. Puszczykowska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INST. ELEKTRYCZNE | | IMIĘ I NAZWISKO | | PODPIS | | | | | | | | | | | | | |
| projektant | | mgr inż. WITOLD PIOTROWSKI | | 14.1/01/DUW | | | | | | | | | | | | | |
| sprawdzający | | inż. KRZYSZTOF JASIŃSKI | | 150/DOŚ/13 | | | | | | | | | | | | | |
| NR RYSUNKU | | 1524-PBW-IE-S02 | | REWIZJA | | STADIUM | | DATA | | ARKUSZ | | | | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU/ | | SCHEMAT ROZDZIELNICY | | A | | PBW | | 12.2016 | | 3 / 3 | | | | | | | |
| BUDYNKU OBSŁUGOWEGO - RO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | | | | | | | | | | | | | | | | | |