

Tomaszów Maz.30.07.2024r.

TC- 729/95/2024/


Sz. P. Michał Otomański

ul. Obywatelska 106B

94-104 Łódź

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przebudowywanego istniejącego hotelu oraz nowego budynku hali sportowej informuje, że obiekt znajdujący się pod adresem: Nowowiejska 9/27, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, działki 259/1, 259/2 jest już podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W obecnej umowie na zamówioną moc cieplną jest zapotrzebowanie 350kW. W Państwa zapytaniu zapotrzebowanie wynosi 337kW. Informujemy, że istniejące przyłącze ciepłne zaspokoi wskazane zapotrzebowanie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Jan Woźniak