

WG wyłącznik główny 3P 160A (napęd ręczny oraz z cewką wybijakową)
SOU – stertownik oświetlenia ulicznego
F1 – Rozłącznik bezpiecznikowy NH00...../160A
F100, F2....F8 – Podstawa bezpiecznikowa, 3P, 125A, rozmiar wkładki 22 x 58mm
F6, F9, F10, F16, F17 – wyłącznik nadmiarowo–prądowy S303
F11...F15, F18...F28 – wyłącznik nadmiarowo–prądowy S301
FRCD–2, FRCD–3, FRCD–5..7 – wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/0.03A
FRCD–1, FRCD–4, – wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/0.03A
–F1–1, – ochronnik przepięć B+C
KT00 – automatyczny przełącznik zaniku faz

Pi=66,36kW kj=0,54 Ps=37,23kW
Ib=54,8A cosφ=0,95 U=230/400V~

UKŁAD SIECIOWY/instalacji TN–C/ TN–C–
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO "SOLIDARNOŚĆ" I PARKU PRZYPAŁACOWEGO

w ramach projektu pn.
TOMASZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244
obręb 0012; jednostka ew. 101601_1

ETAP 1 PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

ARTUR CEBULA
ANNA KUNKEL
ARCHITEKCI
SOWIA WOLA FORMACYJNA, UL.RYSIA 13, 05-152 CZOSNÓW

AUTORZY

mgr inż. Grzegorz Cebula
PROJEKT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH; NR. SMO/0194/POOE/12

mgr inż. Łukasz Tomaszewski
SPRAWDZENIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH; NR. MAZ/0394/PWBE/16

SCHEMAT IDEOWY SZAFY ROZDZIELNI RG

SKALA
BRANŻA ELEKTRYCZNA
DATA 14.08.2023

E-02