

**VTS CLIMA**

81-198 Kosakowo,
ul. Słonecznikowa 2
Tel. 058/625 13 54, Fax 058/625 20 22

Nazwa urządzenia :

CENTRALA WYWIEWNA SV 4

Nr fabryczny : 9318-W GW.NR.000410

Typ urządzenia:

SV4L-120/9//PE0-F3/V2,G29/M-P0,P4/
/RC/M-E6//R

Rok produkcji : 1998

Masa : 1593 kg

Wymiary gabarytowe: B = 1300 mm
H = 1120 mm
L = 5320 mm

ISO 9001 TÜV  

**VTS CLIMA**

81-198 Kosakowo,
ul. Słonecznikowa 2
Tel. 058/625 13 54, Fax 058/625 20 22

SEKCJA WENTYLATOROWA

Nr fabryczny : 9318-W GW.NR.000410

Typ wentylatora :

V2,G29 400R

Obroty : 2632 1/min.

Typ silnika: SG 132S-2B-M

Moc : 7,5 kW 380V 15,6 A 50Hz

Paski klinowe Typ: SPZ L=2000 mm.

Ilość : 2 szt.

Koło wentylatora : 2SPZ200/30 /8wp./2012

Koło silnika : 2SPZ180/38 /10wp./201

Typ amortyzatorów : AUXZ-99-04-02/4 szt.

Wydatek : 12000 m³/h

Sprez dyspozycyjny: 900 Pa

Wymiary gabarytowe: B = 1300 mm
H = 1000 mm
L = 1410 mm

ISO 9001 TÜV  



VTS CLIMA

81-198 Kosakowo,
ul. Słonecznikowa 2

Tel. 058 / 625 13 54, Fax 058 / 625 21 22

SEKCJA FILTROWANIA

Nr fabryczny : 9318-N GW. NR. 060410

Typ filtra :

PEO-FL3-KIESZENIOWY

Klasa filtra :

EU-3

Wymiar :

592x592x200+592x287x200

Ilość

2+2

szt.

Spadek ciśnienia początkowy : 32 Pa

Spadek ciśnienia końcowy : 250 Pa

Wymiary gabarytowe: B = 1300 mm
H = 1000 mm
L = 800 mm

ISO 9001 TÜV   CE



VTS CLIMA

81-198 Kosakowo,
ul. Słonecznikowa 2

Tel. 058 / 25 13 54, Fax 058 / 25 20 22

SEKCJA WYMIANY Ciepła

Nr fabryczny : 9318-W GW.NR.000410

Typ wymiennika :
RC-KRZYZOWY

MAX.TEMPERATURA PRACY : +100.[C]

MIN.TEMPERATURA PRACY : -40.[C]

MAX.ROZNICA CISNIEN : 1500.[Pa]

Odkraplacz : DH2500 / 1 szt.

Wymiary gabarytowe: B = 1300 mm

H = 2120 mm

L = 1760 mm

GT-

ISO 9001 TÜV



CE



VTS CLIMA

81-198 Kosakowo,

ul. Słonecznikowa 2

Tel. 058/625 13 54, Fax 058/625 20 22

TABLICZKA BLOKU

Nr fabryczny : 9318-W GW.NR.000410

Typ sekcji : M-E6

Oznaczenie sekcji : W \ 5

Sekcja :

mieszania

Wymiary gabarytowe: B = 1300 mm

H = 1120 mm

L = 800 mm

ISO 9001 TÜV   CE