

Tomaszów Maz. dn. 08-02-2023
PGED063726KP23

SOCHOR Sp. z o.o
ul. Maratońska 82
94-007 Łódź

Data wpływu: 24-01-2022

Uzgodnienie/Opinia nr 121/06/O/2023

Projekt budowlano-wykonawczy: "Rozbudowa DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim"- (Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim) - dz. 2, 267/2, 383, 25/1, 149/1, 185, 192 obr.9, dz. 810, 429 obr. 10.

Przedłożona dokumentacja zawierająca:

- przeniesienie punktu oświetleniowego bliżej jezdni;
- trasę przyłączy kablowych 0,4 kV typu: YAKXS 4x 35 mm²;
- demontaż istniejącej oprawy, montaż nowej oprawy oświetleniowej na projektowanym słupie oświetleniowym.

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki wyraża zgodę na rozbudowę oświetlenia ulicznego w przedstawionym zakresie bez zmiany mocy przyłączeniowej.

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do RE Tomaszów Maz. w celu przedłożenia harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystrybucja S.A.

Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej.

Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.

Po wykonaniu należy zgłosić do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora.

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy do RE Tomaszów Maz. dostarczyć dokumentację techniczno-prawną oraz pełnomocnictwo Inwestora dla Wykonawcy.

Oznakowanie słupów należy ustalić w Rejonie Energetycznym Tomaszów Mazowiecki podczas prac wykonawczych.

Zabrania się używania sprzętu mechanicznego w rejonie skrzyżowań z istniejącą linią napowietrzną 0,4 kV.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zawarcia umowy o udostępnieniu infrastruktury stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A.

Istniejące oprawy usytuowane na słupach linii napowietrznej 0,4 kV stanowią własność PGE Dystrybucja S.A.

Zdemontowane oprawy należy zdać do RE Tomaszów Mazowiecki po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

121/06//02023

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Krzysztof Adamiec