



**97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19**

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Eksploatacji Sieci

e mail: [sekretariat@zgwk.pl](mailto:sekretariat@zgwk.pl), [www.zgwk.pl](http://www.zgwk.pl) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: [www.zgwk.pl/rodo](http://www.zgwk.pl/rodo)

44 - 724 22 92

44 - 724-63-39; 44- 724-22-92 wew 110, 111, 109

**L.dz. TWE. 802. 108. 2022**

Tomaszów Mazowiecki, dnia 17.11.2022 r.

**„Sochor” Sp. z o.o.  
ul. Maratońska 82  
94-007 Łódź**

### **Opinia Nr 14 / 2022**

do projektu pn.

„Przebudowa wodociągu D=100 mm w ul. Orzeszkowej na wysokości zatoki autobusowej oraz zmiana lokalizacji hydrantu” zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Maz.”

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. pozytywnie opiniuje projekt usunięcia kolizji istniejącego wodociągu D=100 mm w ul. Orzeszkowej z przebudowywanym gazociągiem w zakresie wykonania:

- przebudowy istniejącego wodociągu D=100mm w ul. Orzeszkowej o długości ok 46,89 mb poza pas zatoki autobusowej;
- zastosowania do przebudowy rur z żeliwa sferoidalnego D=100 mm kielichowych łączonych na uszczelki;
- zlikwidowania przebudowywanego wodociągu poprzez demontaż lub zamulenie zaczynem piaskowo cementowym oraz zaślepienie końcówek korkami betonowymi;
- zmiany lokalizacji hydrantu p.poż.;
- zabezpieczenia przewodów wodociągowych w przejściach poprzecznych pod jezdnią;

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

*mgr Paweł Rabczewski*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Maria Chilińska*

Sprawę prowadzi I. Pawłowa tel. kont 44 724-22-92 wew 110

p.o. KIEROWNIKA  
WYDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI

*mgr inż. Dariusz Karwat*

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS

konto: Pekao S.A. 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy: 72 024 000,00 zł

mgr inż. Irina Pawłowa  
Wydział Eksploatacji Sieci

*mgr Irina Pawłowa*