Tomaszów Mazowiecki - zbrojenie elementów żelbetowych

**Fundamenty :**

| | |
|---|---|
| Ławy fundamentowe Ł-1,2,4 | wys. 40cm zbrojenie 4#12, strzemiona #6co30cm |
| Ławy fundamentowe Ł-3,5 | wys. 40cm zbrojenie 4#12, strzemiona #6co30cm dodatkowo dołem #10co15cm + zbr rozdzielcze na końcach #6 |
| Stopy fundamentowe SF-1,8 | zbrojenie dołem prętami #10 15x15cm |
| Stopy fundamentowe SF-5,6 | zbrojenie dołem prętami #20 15x15cm |
| Stopy fundamentowe SF-2,3,4,7 | zbrojenie dołem prętami #12 15x15cm |
| Ściany fundamentowe | zbrojenie obustronne #10 15x15cm |
| Kanał ściany | zbrojenie obustronne #8 15x15cm |
| Kanał dno | zbrojenie góra/dół #8 15x15cm |
| Podszybia dźwigów gr. 30cm | zbrojenie góra/dół #12 20x20cm |

**Słupy :**

| | |
|---|---|
| Słupy SŻ-0.1,0.3 | 8#12 po obwodzie, strzemiona #6co20cm |
| Słupy SŻ-0.2 | 6#10 po obwodzie, strzemiona #6co20cm |
| Słupy SŻ-0.4,0.5 | 8#16 ( po 4szt. Przy służszych bokach ), strzemiona czterocięte #6co20cm |
| Słupy SŻ-0.6,0.7 | 4#16 , strzemiona #6co20cm |
| Słupy SŻ-.0.8 | 8#20 ( po trzy pręty na każdy bok ) , strzemiona #8co20cm |
| Słupy SŻ-1.3 | 8#12 po obwodzie, strzemiona #6co20cm |
| Słupy SŻ-1.6,1.7 | 4#16 , strzemiona #6co20cm |
| Słupy SŻ-.1.8 | 8#20 ( po trzy pręty na każdy bok ) , strzemiona #8co20cm |
| Słupy SŻ-.2.1 | 8#20 ( po trzy pręty na każdy bok ) , strzemiona #8co20cm |
| Słupy SŻ-2.3 | 8#12 po obwodzie, strzemiona #6co20cm |
| Słupy SŻ-2.6,2.7 | 4#16 , strzemiona #6co20cm |
| Słupy SŻ-.2.2 | 8#20 ( po trzy pręty na każdy bok ) , strzemiona #8co20cm |
| Słupy SK | 8#20 ( po trzy pręty na każdy bok ) , strzemiona #8co20cm |

**Podciągi :**

| | |
|---|---|
| PŻ-0.1 | zbrojenie dołem 5#25, górą 4#12, strzemiona czterocięte #8 co 13cm |
| PŻ-0.2 | zbrojenie dołem 5#20, górą 5#20, strzemiona czterocięte #8 co 17cm |

| | |
|---|---|
| PŻ-0.4 | zbrojenie dołem 5#16, górą 2#12, strzemiona #8 co 27cm , przy podporach na odcinku 130cm zagęścić do 14cm |
| PŻ-1.1,2.1 | zbrojenie dołem 3#12, górą 2#12, strzemiona #6 co 25cm |
| PŻ-1.2, 2.2 | zbrojenie dołem 4#16, górą 4#16, strzemiona #8 co 18cm. Zbrojenie górne łączyc na długości w przęsłach. Zbrojenie dolne łączyć na długości na podporach |
| PŻ-1.3, 2.3 | zbrojenie dołem 4#12, górą 4#12, strzemiona #6 co 25cm |
| PŻ-1.4, 2.4 | zbrojenie dołem 4#12, górą 2#12, strzemiona #6 co 25cm |
| PŻ-1.5, 2.5 | zbrojenie dołem 5#16, górą 2#12, strzemiona #8 co 25cm |
| PŻ-1.6 , 2.6 | zbrojenie dołem 5#16, górą 2#12, strzemiona #8 co 15cm |
| PŻ-1.7 | zbrojenie dołem 4#16, górą 2#12, strzemiona #6 co 15cm |
| PŻ-2.7 | **zmiana przekroju na 24x60**<br>zbrojenie dołem 4#25, górą 2#12, strzemiona #8 co 30cm , przy podporach na odcinku 140cm zagęścić do 15cm |
| PŻ-2.8 | zbrojenie dołem 4#16, górą 4#16, strzemiona #6 co 25cm, przy pionowych płaszczyznach #12co25cm |

**Nadproża :**

| | |
|---|---|
| NŻ-0.1 | zbrojenie dołem 4#12, górą 2#12, strzemiona #6 co 15cm |
| NŻ-0.2, 0.4 | zbrojenie dołem 3#12, górą 2#12, strzemiona #6 co 15cm |
| NŻ-0.3 | zbrojenie dołem 2#12, górą 2#12, strzemiona #6 co 15cm |
| NŻ-1.1, 2.1 | zbrojenie dołem 3#12, górą 3#12, strzemiona #6 co 15cm |
| NŻ-1.2 | zbrojenie dołem 4#12, górą 2#12, strzemiona #6 co 15cm |

| | |
|---|---|
| NŻ-1.3, 1.4, 2.3 | zbrojenie dołem 4#16, górą 2#12, strzemiona #6 co 15cm |
| NŻ-1.5, 1.6, 1.7 | zbrojenie dołem 4#16, górą 2#12, strzemiona #8 co 15cm |
| NŻ-2.2 | zbrojenie dołem 4#16, górą 2#12, strzemiona #8 co 15cm |
| NŻ-2.4 | zbrojenie dołem 5#16, górą 4#16, strzemiona #6 co 30cm, przy pionowych płaszczyznach #12co25cm |

**Płyty :**

| | |
|---|---|
| PL-0.1 | zbrojenie dołem #8co15x15cm, górą #6 20x20cm |
| PL-2.1 | zbrojenie dołem #12co15cm, zbrojenie rozdzielcze #10co20cm<br>Zbrojenie górą #16co15cm, zbrojenie rozdzielcze #10co20cm |