Załącznik nr 4

Zestawienie obciążeń cieplnych

Projekt: Tomaszów Mazowiecki

lp.	Nazwa punktu	Obciążenie cieplne [BTU/godz.]
1	MW	28 598
2	MO1	40 492
3	MO2	34 430
4	MO3	32 560
5	Reling lewy	3 000
6	Reling prawy	3 000
7	Reling kulisowy lewy	7 000
8	Reling kulisowy prawy	7 000
9	Reling kulisowy prawy	23 800
	SUMA:	179 880

Współczynnik jednoczesności użycia urządzeń należy przyjąć na poziomie 0,5.